

УТВЕРЖДАЮ:  
Глава Управы района

Административный округ Химки  
Районная Управа \_\_\_\_\_  
Адрес ЦТП (ИТП) Совхозная дом 3

Абонент № 1225/074  
Наименование владельца  
абонента ООО "Техноком"

АКТ

Готовности абонента к отопительному сезону 2016-2017 г.г.

Мы, нижеподписавшиеся представители: \_\_\_\_\_  
теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

г.г. химкинцев Раев Иван Юрьевич

(организация, должность и Ф.И.О.) представитель абонента (владельца теплового пункта)

Представитель Управы района \_\_\_\_\_

(должность и Ф.И.О.)

Произвели осмотр и гидравлические испытания теплофикационного оборудования абонента № 1225/074, при этом давление было поднято: \_\_\_\_\_

- |      |   |     |            |     |
|------|---|-----|------------|-----|
| 1.   | Теплопроводы до ЦТП (ИТП), длина _____                | P = | <u>295</u> | ати |
| 2.   | Центральный тепловой пункт (индивидуальный)           |     |            |     |
| 2.1. | подогреватель горячего водоснабжения _____            | P = | <u>10</u>  | ати |
| 2.2. | подогреватель отопления _____                         | P = | <u>10</u>  | ати |
| 2.3. | Насосы <u>в работе</u>                                |     |            |     |
| 2.4. | Автоматические средства регулирования <u>в работе</u> |     |            |     |
| 2.5. | Приборы учета тепловой энергии и воды <u>в работе</u> |     |            |     |
| 3.   | Теплопроводы за ЦТП, длина _____                      | P = | <u>-</u>   | ати |
| 4.   | Тепловые элеваторные узлы в зданиях за ЦТП _____      | P = | <u>10</u>  | ати |
| 5.   | системы отопления _____                               | P = | <u>10</u>  | ати |

(дата приемки по акту)

6. Системы вентиляции и кондиционирования  
(кол-во) \_\_\_\_\_ P = - ати

7. Приборы учета и КИП на ЦТП, ИТП, тепловых (элеваторных) узлах укомплектованы

8. Здание теплового пункта, территория, где производилось вскрытие сетей,  
приведены в порядок \_\_\_\_\_

9. Наладка сетей и систем теплоснабжения выполнены \_\_\_\_\_


Выводы: Теплофикационное оборудование абонента № \_\_\_\_\_  
подготовлено к отопительному сезону 2016-2017г.г.

Подписи:

Представитель Филиала №2 ПАО «МОЭК» \_\_\_\_\_

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель Управы района \_\_\_\_\_



Поэтапной приемки теплофикационного оборудования  
Абонента к отопительному сезону 2016.-2017 г.г.

Филиала № 2 ПАО «МОЭК»

Административный округ Коптево Муниципальный округ \_\_\_\_\_

Абонент № 1225/074 адрес ЦТП \_\_\_\_\_

Савицкая, дом 3

Кол-во присоединенных строений 1

Наименование организации ООО «Технокол»

№ п/п	Наименование принятого оборудования	Результат приёмки	Дата приёмки	Подпись		
				Ответств. Предст. абонента	Ответств. Предст. УК	Ответств. Предст. Филиала № 2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Ввод в ЦТП					
2	ВВП горячего водоснабжения	ОАИ	20.07.16			
3	ВВП отопления	ОАИ	20.07.16			
4	Центральный узел отопления (арматура, трубопроводов)	ОАИ	20.07.16			
5	Автомат. Средства регулирования систем отопления, гвс, вентиляции.	в работе				
6	Состояние изоляции	удовлет				
7	Состояние помещения ЦТП	удовлет				
8	Наличие прибора учёта сетевой воды и тепла	в работе				
9	Тепловые узлы в зданиях Арматура, трубопроводы, наличие КИП, элеватор (№ конуса, улица, дом)	ОАИ	20.07.16			
10	Укомплектование техдокументации	в работе				
11	Системы вентиляции и кондиционирования (кол-во)	—				
12	Разводящие сети после ЦТП	—				
13	Система отопления	ОАИ	20.07.16			
14						