

УТВЕРЖДАЮ:  
Глава Управы района

Административный округ Химки  
Районная Управа  
Адрес ЦТП (ИТП) Свободная Доль 7

Абонент № 1225/060  
Наименование владельца  
абонента ООО "Технополис"

АКТ

Готовности абонента к отопительному сезону 2016-2017 г.г.

Мы, нижеподписавшиеся представители: \_\_\_\_\_  
теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

г. инженер Павел Иван Шревич

(организация, должность и Ф.И.О.) представитель абонента (владельца теплового пункта)

Представитель Управы района \_\_\_\_\_

(должность и Ф.И.О.)

Произвели осмотр и гидравлические испытания теплофикационного оборудования абонента № 1225/060, при этом давление было поднято: \_\_\_\_\_

1. Теплопроводы до ЦТП (ИТП), длина \_\_\_\_\_ P = 24 ати
  2. Центральный тепловой пункт (индивидуальный)
    - 2.1. подогреватель горячего водоснабжения \_\_\_\_\_ P = 10 ати
    - 2.2. подогреватель отопления \_\_\_\_\_ P = 10 ати
    - 2.3. Насосы \_\_\_\_\_
    - 2.4. Автоматические средства регулирования \_\_\_\_\_
    - 2.5. Приборы учета тепловой энергии и воды \_\_\_\_\_
  3. Теплопроводы за ЦТП, длина \_\_\_\_\_ P = - ати
  4. Тепловые элеваторные узлы в зданиях за ЦТП \_\_\_\_\_ P = 10 ати
  5. системы отопления \_\_\_\_\_ P = 10 ати
- (дата приемки по акту)
6. Системы вентиляции и кондиционирования (кол-во) \_\_\_\_\_ P = - ати
  7. Приборы учета и КИП на ЦТП, ИТП, тепловых (элеваторных) узлах укомплект.
  8. Здание теплового пункта, территория, где производилось вскрытие сетей, приведены в порядок \_\_\_\_\_
  9. Наладка сетей и систем теплоснабжения выполнены \_\_\_\_\_

Выводы: Теплофикационное оборудование абонента № 1225/060 подготовлено к отопительному сезон 2016-2017г.г.

Подписи:

Представитель Филиала №2 ПАО «МОЭК» \_\_\_\_\_

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель Управы района \_\_\_\_\_



Поэтапной приемки теплофикационного оборудования  
Абонента к отопительному сезону 2016-2017 г.г.

Филиала № 2 ПАО «МОЭК»

Административный округ Косинки Муниципальный округ \_\_\_\_\_

Абонент № 1225/060 адрес ЦТП \_\_\_\_\_

Кол-во присоединенных строений 1

Наименование организации ООО «Технополис»

№ п/п	Наименование принятого оборудования	Результат приёмки	Дата приёмки	Подпись		
				Ответств. Предст. абонента	Ответств. Предст. УК	Ответств. Предст. Филиала № 2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Ввод в ЦТП					
2	ВВП горячего водоснабжения	10 шт	20.07.16			
3	ВВП отопления	10 шт	20.07.16			
4	Центральный узел отопления (арматура, трубопроводов)	10 шт	20.07.16			
5	Автомат. Средства регулирования систем отопления, гвс, вентиляции.					
6	Состояние изоляции	в работе				
7	Состояние помещения ЦТП	удовлетв				
8	Наличие прибора учёта сетевой воды и тепла	удовлетв				
9	Тепловые узлы в зданиях Арматура, трубопроводы, наличие КИП, элеватор (№ конуса, улица, дом)	в наличии				
10	Укомплектование техдокументации	10 шт	20.07.16			
11	Системы вентиляции и кондиционирования (кол-во)	в наличии				
12	Разводящие сети после ЦТП	—				
13	Система отопления	—				
14		10 шт	20.07.16			