

УТВЕРЖДАЮ:  
Глава Управы района

Административный округ Химки  
Районная Управа \_\_\_\_\_  
Адрес ЦТП (ИТП) Сельская Дача 9

Абонент № 1225/024  
Наименование владельца  
абонента ООО "Технополи"

АКТ

Готовности абонента к отопительному сезону 2016-2017 г.г.

Мы, нижеподписавшиеся представители: \_\_\_\_\_  
теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

г. инженер Павел Иван Юрьевич

(организация, должность и Ф.И.О.) представитель абонента (владельца теплового пункта)

Представитель Управы района \_\_\_\_\_

(должность и Ф.И.О.)

Произвели осмотр и гидравлические испытания теплофикационного оборудования абонента № 1225/024, при этом давление было поднято: \_\_\_\_\_

- |      |  |               |     |
|------|--|---------------|-----|
| 1.   | Теплопроводы до ЦТП (ИТП), длина _____           | P = <u>14</u> | ати |
| 2.   | Центральный тепловой пункт (индивидуальный)      |               |     |
| 2.1. | подогреватель горячего водоснабжения _____       | P = <u>10</u> | ати |
| 2.2. | подогреватель отопления _____                    | P = <u>10</u> | ати |
| 2.3. | Насосы _____                                     |               |     |
| 2.4. | Автоматические средства регулирования _____      |               |     |
| 2.5. | Приборы учета тепловой энергии и воды _____      |               |     |
| 3.   | Теплопроводы за ЦТП, длина _____                 | P = <u>-</u>  | ати |
| 4.   | Тепловые элеваторные узлы в зданиях за ЦТП _____ | P = <u>10</u> | ати |
| 5.   | системы отопления _____                          | P = <u>10</u> | ати |

(дата приемки по акту)


6. Системы вентиляции и кондиционирования (кол-во) \_\_\_\_\_ P = - ати

7. Приборы учета и КИП на ЦТП, ИТП, тепловых (элеваторных) узлах укомплектованы

8. Здание теплового пункта, территория, где производилось вскрытие сетей, приведены в порядок \_\_\_\_\_

9. Наладка сетей и систем теплоснабжения выполнены \_\_\_\_\_

Выводы: Теплофикационное оборудование абонента № 1225/024 подготовлено к отопительному сезон 2016-2017г.г.



Подписи:

Представитель Филиала №2 ПАО «МОЭК» \_\_\_\_\_

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель Управы района \_\_\_\_\_

Поэтапной приемки теплофикационного оборудования  
Абонента к отопительному сезону 2016.-2017 г.г.

Филиала № 2 ПАО «МОЭК»

Административный округ Хамовники Муниципальный округ \_\_\_\_\_

Абонент № 1225/084 адрес ЦТП \_\_\_\_\_

Свободная Дача 9

Кол-во присоединенных строений 1

Наименование организации ООО «Технокол»

№ п/п	Наименование принятого оборудования	Результат приёмки	Дата приёмки	Подпись		
				Ответств. Предст. абонента	Ответств. Предст. УК	Ответств. Предст. Филиала № 2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Ввод в ЦТП					
2	ВВП горячего водоснабжения	ЮАчи	20.07.16			
3	ВВП отопления	ЮАчи	20.07.16			
4	Центральный узел отопления (арматура, трубопроводов)	ЮАчи	20.07.16			
5	Автомат. Средства регулирования систем отопления, гвс, вентиляции.					
6	Состояние изоляции	в работе				
7	Состояние помещения ЦТП	удовлетв				
8	Наличие прибора учёта сетевой воды и тепла	удовлетв				
9	Тепловые узлы в зданиях Арматура, трубопроводы, наличие КИП, элеватор (№ конуса, улица, дом)	в наличии				
10	Укомплектование техдокументации	ЮАчи	20.07.16			
11	Системы вентиляции и кондиционирования (кол-во)	в наличии				
12	Разводящие сети после ЦТП	—				
13	Система отопления	ЮАчи	20.07.16			
14						