


«11» 09 2019г.

Наименование абонента 1225/074
Адрес М.О. г. Химки ул. Совхозная д. 3
Количество строений 1



« 4 » 09 2019г.

АКТ

Проверки готовности к отопительному сезону 2019-2020 гг.

Мы, нижеподписавшиеся, представители Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго»


Главный специалист ОТИ Кузнецов А. В.
представитель абонента Главный инженер Шевцова И. А.

Произвели осмотр, ремонт и гидравлические испытания теплофикационного оборудования абонента при этом давление было поднято:

1. Теплопроводы до ЦТП (ИТП) диам., длина _____ P = _____ кгс/см²
2. Центральный тепловой пункт _____ P = 10 кгс/см²
3. Подогреватель горячего водоснабжения _____ P = 10 кгс/см²
4. Подогреватель отопления _____ P = 10 кгс/см²
5. Теплопров. за централ.узлом управления диам., длина _____ P = 10 кгс/см²
6. Тепловые узлы в зданиях (за ЦТП) _____ P = 10 кгс/см²
7. Системы отопления _____ P = 10 кгс/см²
8. Системы вентиляции и кондиционирования (кол-во) _____ P = _____ кгс/см²
9. Системы теплоснабжения промыты, наполнены теплофикационной водой
промыты, выключены
10. Насосное оборудование в работе
11. Автоматические средства регулирования в работе
12. Приборы учета и КИП на ЦТП, тепловых узлах поверены
13. Замечания: нет

Выводы: теплофикационное оборудование абонента подготовлено к отопительному сезону.

Представитель ОТИ Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго»
Главный специалист ОТИ Кузнецов А. В.



Представитель ОС Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» 11.09.2019г. в субботу
инженер. Шевцова И. А. лично графика до 01.01.20г. Шевцова И. А.

Представитель абонента Шевцова И. А.

