



Наименование абонента 1225/063
Адрес ш.о. 2 Химки, ул. Союзная д 5
Количество строений 1

« 4 » 09 2019г.

АКТ

Проверки готовности к отопительному сезону 2019-2020 гг.

Мы, нижеподписавшиеся, представители Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» Главный специалист ОТИ

Кузнецов А.В.
представитель абонента Главный инженер
Шибиряк И.А.

Произвели осмотр, ремонт и гидравлические испытания теплофикационного оборудования абонента при этом давление было поднято:

- 1. Теплопроводы до ЦТП (ИТП) диам., длина _____ P = _____ кгс/см2
- 2. Центральный тепловой пункт _____ P = 10 кгс/см2
- 3. Подогреватель горячего водоснабжения _____ P = 10 кгс/см2
- 4. Подогреватель отопления _____ P = 10 кгс/см2
- 5. Теплопров. за централ.узлом управления диам., длина _____ P = 10 кгс/см2
- 6. Тепловые узлы в зданиях (за ЦТП) _____ P = 10 кгс/см2
- 7. Системы отопления _____ P = 10 кгс/см2
- 8. Системы вентиляции и кондиционирования (кол-во) _____ P = _____ кгс/см2
- 9. Системы теплоснабжения промыты, наполнены теплофикационной водой
промыты, выработано
- 10. Насосное оборудование в работе
- 11. Автоматические средства регулирования в работе
- 12. Приборы учета и КИП на ЦТП, тепловых узлах наверстаны
- 13. Замечания: нет

Выводы: теплофикационное оборудование абонента подготовлено к отопительному сезону.

Представитель ОТИ Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго»
Главный специалист ОТИ Кузнецов А.В.

Представитель ОС Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» 11.09.2019. В работе
инженер Шибиряк И.А.

Представитель абонента Шибиряк И.А.

