

Наименование абонента 1225/060

Адрес д.о. 2 Химки, ул. Советская 98

Количество строений 1

« 4 » 09 2019г.

АКТ

Проверки готовности к отопительному сезону 2019-2020 гг.

Мы, нижеподписавшиеся, представители Химкинского филиала ООО «ТСК

Мосэнерго» Главный специалист ТИ

Кузнецов А.В.

представитель абонента Главный инженер

Шибиряк И.А.

Произвели осмотр, ремонт и гидравлические испытания теплофикационного оборудования абонента при этом давление было поднято:

- 1. Теплопроводы до ЦТП (ИТП) диам., длина \_\_\_\_\_ P = \_\_\_\_\_ кгс/см<sup>2</sup>
- 2. Центральный тепловой пункт \_\_\_\_\_ P = 10 кгс/см<sup>2</sup>
- 3. Подогреватель горячего водоснабжения \_\_\_\_\_ P = 10 кгс/см<sup>2</sup>
- 4. Подогреватель отопления \_\_\_\_\_ P = 10 кгс/см<sup>2</sup>
- 5. Теплопров. за централ.узлом управления диам., длина \_\_\_\_\_ P = 10 кгс/см<sup>2</sup>
- 6. Тепловые узлы в зданиях (за ЦТП) \_\_\_\_\_ P = 10 кгс/см<sup>2</sup>
- 7. Системы отопления \_\_\_\_\_ P = 10 кгс/см<sup>2</sup>
- 8. Системы вентиляции и кондиционирования (кол-во) \_\_\_\_\_ P = - кгс/см<sup>2</sup>
- 9. Системы теплоснабжения промыты, наполнены теплофикационной водой

Арматура вывершена

10. Насосное оборудование в работе

11. Автоматические средства регулирования в работе


12. Приборы учета и КИП на ЦТП, тепловых узлах повершены

13. Замечания: нет

Выводы: теплофикационное оборудование абонента подготовлено к отопительному сезону.

Представитель ОТИ Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» \_\_\_\_\_

Главный специалист ТИ Кузнецов А.В.



Представитель ОС Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» И.О. Шибиряк И.А.

инженер. Диплом № 55 выдано Фудика до 01.01.2020. Вывершено

Представитель абонента Шибиряк И.А.

