

АКТ

МО, г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, 22 июля 2014г.

Комиссия в составе:

Главный инженер - Раев И.Ю.
Начальник участка - Бирюков М.С.
Инженер теплотехник - Косых А.Л.

Составили настоящий АКТ

О том, что на объекте расположенном по адресу: МО, г. Химки, ул. Совхозная, дом №11. Были проведены работы для подготовки к ОЗП (отопительно-зимнему периоду) 2014-2015 г.


1. Замена балансировочного крана на системе ГВС 1-я зона – 1 шт.
2. Прочистка грязеуловителей и фильтров с заменой прокладок.
3. Поверка приборов КИП с заменой поврежденных.
4. Восстановление нарушенной теплоизоляции на трубопроводах.
5. Прочистка прямков, ревизия дренажных насосов.
6. Ревизия запорной арматуры с заменой непригодных к эксплуатации задвижек, вентилей, шаровых кранов.

Подписи:


Главный инженер ООО «СТ-Сервис»

 (Раев И.Ю.)

Начальник участка ООО «СТ-Сервис»

 (Бирюков М.С.)

Инженер теплотехник ООО «СТ-Сервис»

 (Косых А.Л.)



АКТ

МО, г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, 23 июля 2014г.

Комиссия в составе:


Главный инженер - Раев И.Ю.
Начальник участка - Бирюков М.С.
Инженер теплотехник - Косых А.Л.

Составили настоящий АКТ


О том, что на объекте расположенном по адресу: МО, г. Химки, ул. Совхозная, дом №9. Были проведены работы для подготовки к ОЗП (отопительно-зимнему периоду) 2014-2015 г.

1. Разборная промывка ТО (теплообменных аппаратов) системы отопления, с заменой уплотнителей – 2шт.
2. Разборная промывка ТО (теплообменных аппаратов) системы ГВС, с заменой уплотнителей – 2шт.
3. Замена КЗР (клапан запорно-регулирующий) системы отопления – 1 шт.
4. Замена КЗР (клапан запорно-регулирующий) системы ГВС – 1 шт.
5. Замена насоса ХВС 2-я зона – 1 шт.
6. Прочистка грязеуловителей и фильтров с заменой прокладок.
7. Поверка приборов КИП с заменой поврежденных.
8. Восстановление нарушенной теплоизоляции на трубопроводах.
9. Прочистка прямков, ревизия дренажных насосов.

Подписи:

Главный инженер ООО «СТ-Сервис»  (Раев И.Ю.)

Начальник участка ООО «СТ-Сервис»  (Бирюков М.С.)

Инженер теплотехник ООО «СТ-Сервис»  (Косых А.Л.)



АКТ

МО, г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, 21 июля 2014г.

Комиссия в составе:

Главный инженер - Раев И.Ю.

Начальник участка - Бирюков М.С.

Инженер теплотехник - Косых А.Л.

Составили настоящий АКТ

О том, что на объекте расположенном по адресу: МО, г. Химки, ул. Совхозная, дом №7. Были проведены работы для подготовки к ОЗП (отопительно-зимнему периоду) 2014-2015 г.

1. Замена КЗР (клапан запорно-регулирующий) системы отопления – 1 шт.
2. Замена магнитных пускателей на насосах системы отопления – 2шт.
3. Ревизия насосов ХВС 1-й и 2-й зоны – 4 шт.
4. Прочистка грязеуловителей и фильтров с заменой прокладок.
5. Поверка приборов КИП с заменой поврежденных.
6. Восстановление нарушенной теплоизоляции на трубопроводах.
7. Прочистка прямков, ревизия дренажных насосов.
8. Ревизия запорной арматуры с заменой непригодных к эксплуатации задвижек, вентиляй, шаровых кранов.

Подписи:


Главный инженер ООО «СТ-Сервис»


 (Раев И.Ю.)

Начальник участка ООО «СТ-Сервис»

 (Бирюков М.С.)

Инженер теплотехник ООО «СТ-Сервис»

 (Косых А.Л.)



АКТ

МО, г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, 18 июля 2014г.

Комиссия в составе:

Главный инженер - Раев И.Ю.

Начальник участка - Бирюков М.С.

Инженер теплотехник - Косых А.Л.

Составили настоящий АКТ

О том, что на объекте расположенном по адресу: МО, г. Химки, ул. Совхозная, дом №5. Были проведены работы для подготовки к ОЗП (отопительно-зимнему периоду) 2014-2015 г.

1. Замена теплообменного аппарата на системе ГВС 1-я зона – 1 шт.
2. Замена трубопровода (розлива) системы ГВС на тех. этаже – 25 метров.
3. Замена магнитных пускателей на насосах системы отопления – 2 шт.
4. Ревизия насосов ХВС 1-й и 2-й зоны – 4 шт.
5. Прочистка грязеуловителей и фильтров с заменой прокладок.
6. Поверка приборов КИП с заменой поврежденных.
7. Восстановление нарушенной теплоизоляции на трубопроводах.
8. Прочистка прямков, ревизия дренажных насосов.
9. Ревизия запорной арматуры с заменой непригодных к эксплуатации задвижек, вентилей, шаровых кранов.

Подписи:

Главный инженер ООО «СТ-Сервис»

(Раев И.Ю.)

Начальник участка ООО «СТ-Сервис»

(Бирюков М.С.)

Инженер теплотехник ООО «СТ-Сервис»

(Косых А.Л.)



АКТ

МО, г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, 16 июля 2014г.

Комиссия в составе:

Главный инженер - Раев И.Ю.

Начальник участка - Бирюков М.С.

Инженер теплотехник - Косых А.Л.

Составили настоящий АКТ

О том, что на объекте расположенном по адресу: МО, г. Химки, ул. Совхозная, дом №3. Были проведены работы для подготовки к ОЗП (отопительно-зимнему периоду) 2014-2015 г.


1. Замена насосов подпитки системы отопления – 2 шт.
2. Замена трубопровода (розлива) системы ГВС на тех. этаже – 25 метров.
3. Замена магнитных пускателей на насосах системы отопления – 2 шт.
4. Ревизия насосов ХВС 1-й и 2-й зоны – 4 шт.
5. Прочистка грязеуловителей и фильтров с заменой прокладок.
6. Поверка приборов КИП с заменой поврежденных.
7. Восстановление нарушенной теплоизоляции на трубопроводах.
8. Прочистка прямков, ревизия дренажных насосов.
9. Ревизия запорной арматуры с заменой непригодных к эксплуатации задвижек, вентилей, шаровых кранов.

Подписи:

Главный инженер ООО «СТ-Сервис»


Начальник участка ООО «СТ-Сервис»

Инженер теплотехник ООО «СТ-Сервис»

 (Раев И.Ю.)

 (Бирюков М.С.)

 (Косых А.Л.)



АКТ

МО, г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, 22 июля 2014г.

Комиссия в составе:

Главный инженер - Раев И.Ю.
Начальник участка - Бирюков М.С.
Инженер теплотехник - Косых А.Л.


Составили настоящий АКТ

О том, что на объекте расположенном по адресу: МО, г. Химки, ул. Совхозная, дом №2. Были проведены работы для подготовки к ОЗП (отопительно-зимнему периоду) 2014-2015 г.

1. Прочистка грязеуловителей и фильтров с заменой прокладок.
2. Поверка приборов КИП с заменой поврежденных.
3. Восстановление нарушенной теплоизоляции на трубопроводах.
4. Прочистка прямков, ревизия дренажных насосов.
5. Ревизия запорной арматуры с заменой непригодных к эксплуатации задвижек, вентилей, шаровых кранов.

Подписи:

Главный инженер ООО «СТ-Сервис»

 (Раев И.Ю.)

Начальник участка ООО «СТ-Сервис»

 (Бирюков М.С.)

Инженер теплотехник ООО «СТ-Сервис»

 (Косых А.Л.)

