

# МЗ ТЕПЛО СИСТЕМЫ»

ИНН 7720768776; КПП 772001001; ОГРН 1127747236275

Адрес: 111622, г. Москва, ул. Б. Косинская, д.27, стр. 2; тел./факс (495)700-36-81; 8-915-298-67-23

E-mail: mag@mztservice.ru

## АКТ

выполненных работ по сервисному обслуживанию пластинчатого теплообменника (ПТО)

«19» сентября 2014 г.

Время: \_\_\_\_\_

Настоящий акт составлен в присутствии представителя ООО «МЗ Тепло Системы» Техник Тютин С.Н. с одной стороны, и представителя Заказчика

ООО «СТ-Сервис» Управляющ Т. Косых А.П.  
(полное наименование юрид. лица, должность, Ф.И.О. подписавшего)

с другой стороны, с целью установления и фиксации следующих фактов:

**1. Проведение осмотра ПТО для установления технического состояния, эксплуатационных характеристик и причин ненадлежащей работы ПТО:**

- 1.1. наименование объекта: М.О. Хисские р-н с/побережье в/св  
ул. Совхозная 8/5
- 1.2. тип ПТО / сер. № ПТО: ALFA LVAL M15 BFC B-30111-92399
- 1.3. № расчета: М-30111-92398
- 1.4. суть рекламации: —

1.5. наличие фильтров: есть

1.6. наличие автоматики: есть

1.7. наличие КИП: есть

1.8. наличие насоса: есть

1.9. теплотехнические параметры:

1.10. дата отгрузки: 2008 гарантия до: + наличие пломбы: +

- 1.11. данные осмотра:
- механические повреждения: нет
  - течи: нет

• загрязнения: Уго котловососею контуру имеет черное  
цвета, но внутри между ребрами нет.

Случай: гарантийный  не гарантийный (ненужное зачеркнуть)   
С данными осмотра согласен: Тютин С.Н., Косых А.П.

**2. Работы, выполненные по результатам проведенного осмотра:**

2.1. Наименование работ РХО (разборка и хим. очистка)  
заслона уличного узла.

2.2. ЗИП, использованные при выполнении работ (наименование, количество): Реагент -  
Уксусовый М15 В ЕРДМСТ - 130 шт

Представитель ООО «МЗ Тепло Системы»  
Техник  
Тютин С.Н.  
(подпись, Ф.И.О.)

Представитель Заказчика «СТ-Сервис»  
Управляющ Т. Косых А.П.  
(подпись, Ф.И.О.)